



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Москве

Управление по Новомосковскому и Троицкому АО
 Главного управления МЧС России по г. Москве

2 региональный отдел надзорной деятельности Управления по Новомосковскому и Троицкому административных округов Главного Управления МЧС России по г. Москве
 (наименование органа государственного надзора)

г. Москва, г. Троицк, пл. им. академика Л.Ф. Верещагина, д.1, тел. 8-495-840-99-70, E-mail: 2rondunitao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Общество с ограниченной ответственностью Агентство «Талион»

(подпись наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

сполнение распоряжения № 2 от «12» января 2015 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора района по пожарному надзору Талызин Андрей Викторович, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 12 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. «02» февраля 2015 г. . 00 мин. «05» февраля 2015 г. проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Общества с ограниченной ответственностью Агентство «Талион», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Троицк, ул. Центральная, д. 7 Октябрьский проспект, д. 11, 13, 15, 19, 21, 23, 31

проверку проводил(а):

Ромашенко Алексей Григорьевич - старший инженер, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором Кабаковой З.Н.

(указывается должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Пожарные шкафы не соответствуют установленным требованиям НПБ 151-00 (ст.4,6,107 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст.46	НПБ151-00 (ст.4,6,107) ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	05.08.2015г.	

	Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.4.4 НПБ 151-00 (ООО АГЕНСТВО "ТАЛИОН")		
2	Руководитель организации не обеспечил исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода, соответствующие акты проверок не представлены. (ООО АГЕНСТВО "ТАЛИОН")	ППР № 390, п. 61 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	05.08.2015г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено жилищным законодательством или договором.

При несоблюдении предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки с 06 августа 2015 г. (квартал, месяц).

Подписи лиц проводивших проверку:

Романченко А.Г. - старший инженер 2 РОНД

Предписание для исполнения получил:

Директор Кабакова Зоя Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон колл-сервиса: 8-495-637-22-22