



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Москве

Управление по Новомосковскому и Троицкому АО
Главного управления МЧС России по г. Москве

2 региональный отдел надзорной деятельности Управления по Новомосковскому и Троицкому административных округов Главного Управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного надзора)

г. Москва, г. Троицк, пл. им. академика Л.Ф. Верещагина, д.1, тел. 8-495-840-99-70, E-mail: 2rondunitao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 334/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Общество с ограниченной ответственностью Агенство «Талион»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 334 от «27» июля 2015 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора района по пожарному надзору Талызин Андрей Викторович, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. «03» сентября 2015 г. по 14 ч. 00 мин. «03» сентября 2015 г. проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Общество с ограниченной ответственностью Агенство «Талион», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Москва, г. Троицк, пр-кт. Октябрьский 11, 13, 15, 19, 21, 23, 31, ул. Центральная, д. 7

проверку проводил(а):

Инспектор Смык Александр Александрович, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором Кабаковой З.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Пожарные шкафы не соответствуют НПБ 151-00 (ст.4,6,107 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 03.12.2015 | |

